

17 de mayo del 2021
DVM-A-DIE-DM-0453-2021

Licenciado
MARCO VINICIO ARIAS ALFARO
Asesor Legal
Dirección DIE

Asunto: Respuesta a consultas técnicas en concurso de construcción, participante BETA. Escuela Carlos Sanabria, Pavas, código 0320.

Estimado Licenciado:

En atención a su correo de fecha 12/05/2021, referente a consultas hechas por los interesados en participar en el concurso para la construcción de las nuevas instalaciones de la Escuela Carlos Sanabria, específicamente sobre las consultas del participante BETA, se aclara lo siguiente:

1. Calibre del tubo 1 ½"x3" de los parasoles. Lámina A-61 de los planos.

R/ El calibre del tubo es de 2.37 mm.

2. Calibre de la lámina Jordomex de la ventana 10? Lámina A-61 de los planos.

R/ Calibre en 1.5 mm con rombos de 15x30 mm lisos.

3. Calibre de la lámina Jordomex para el detalle típico de la baranda? Lámina A-66 de los planos.

R/ Calibre en 1.5 mm con rombos de 15x30 mm lisos.

4. En el área de comedor se indica mediante nota que el mueble y el fregadero no se incluyen en el contrato, pero en el área de Enfermería se muestra un mueble con fregadero similar, ¿este último debe considerarse? Lámina A-39 de los planos.

R/ En la ENFERMERIA sí se debe de considerar.

5. El tubo de 25.4x50.8 mm de la mampara de mingitorio, ¿debe ser en acero inoxidable? Lámina A-57 de los planos.

R/ Es en hierro negro con dos manos de pintura anticorrosiva cada una de ellas con diferente color, y con dos manos de pintura de acabado final a escoger por la Inspección. Si los costos de las mamparas son similares se puede considerar en acero inoxidable bajo aprobación de la Inspección.

Sin otro particular, cordialmente

Ing. Héctor Mendoza Mora
Departamento de Mantenimiento, DIE

cc: Ing. Carlos Villalobos A., Subdirector DIE
Archivo/copiador
HMM/hmm