

No. DE CIRCUITO	DESCRIPCIÓN	PROTECCIÓN		ALIMENTACIÓN		VOLTAJE (VOLTIOS)	# SALIDAS	CARGA VA.		DISTANCIA	% CAIDA VOLTAJE
		POLOS	AMPS	# CABLE	ø mm			Fase 1	Fase 2		
1	ILUMINACIÓN BATERIA SANITARIA	1	20	3#12	13	120	10	500		12	0,6
2	BOTÓN ASISTENCIA 7600	1	20	3#12	13	120	1		20	10	0,02
3-4	PREVISTAS							500	500		
						TOTAL	1520	1000	520		
						TOTAL DEMANDADA	1520				
						FACTOR DE DEMANDA	100%				

Tablero: Monofásico, 120/240, barras de: 125A, B/T, B/N, 4 polos, breakers atornillables; igual o similar a: Eaton

ALIMENTACIÓN: 3 #8 THHN (F,F,N), 1 #8 THHN (T), tubería 25 mm ø



PROTECCIÓN: Breaker Principal: 2P-40A

Distancia aproximada: varía según plan maestro

AMPERAJE FASE A CON FD: 8,3 A

AMPERAJE FASE B CON FD: 4,3 A

**NOTA:** los valores finales del alimentador, caídas de voltaje, protección, factores de demanda, etc., dependerán del cálculo final resultado del plan maestro.

		
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica		
CONTRATO	OC 1129257	
MONTO	C 35,154,575.00	
FECHA VISADO CFIA	03/01/2024	
CATASTRO	SJ-111111-1111	
ÁREA DE TASACIÓN (CIA)	72 M2	
REGISTRADO POR	A-5903	
BITACORA		
ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 AÑOS, VENICE EL 03/01/2028 (vencimiento aplica sólo a planos constructivos)		
		
SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.		
NOMBRE DEL PROYECTO		
Batería Sanitaria DIE 2016 Tipo 3 72 m²		
CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36550		
INSCRIPCIÓN DE PLANOS TIPO ANTE CFIA		
PROPIETARIO	CEDULA	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA	2-100-042002	
DIRECCIÓN	UBICACIÓN	
AVENIDA 3 CALLE 1, SAN JOSÉ	PROVINCIA: SAN JOSÉ CANTÓN: SAN JOSÉ DISTRITO: CARMEN	
Elaboración de planos y documentos		
ANTEPROYECTO	A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO ENRIQUE  IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR  IC-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS FABRICIO	
PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO ENRIQUE  IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR  IC-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS FABRICIO	
ATENCIÓN MUNICIPALIDAD		
Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecución de obra  No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO MUNICIPAL hasta que se complete la información bajo esta leyenda y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica		