











NOTAS ELÉCTRICAS

- [illegible]

SÍMBOLOGÍA ELÉCTRICA

EMBOLO EN PLANTA	DESCRIPCIÓN	IGUAL O SUPERIOR A
	LUMINARIA TIPO LED LU (24) DE EMPOTRAR EN CILINDRO SUSPENDIDO, 120V, 3 TUBOS, 6000 K, 18 W, IGUAL O SIMILAR AL MODELO 553 PLUS TUBO LED (24) DE SILEVIANA, CON DIFUSOR CUADRILOBULADO BLANCO.	SUPPLUS TUBO LED-453 (24) SILEVIANA
	LUMINARIA TIPO LED, DE SOBREPORTE, CERTIFICADA, 120-240V, 6500 K, 2 TUBOS X 18 W.	TCW95 PHILIPS
	ABANICO ORBITAL, DE 18" PARA CIELO CON MOVIMIENTO DE 360°, CANASTA METALICA, CONTROL DE PAREO DE 4 VELOCIDADES, 120V, COLOR BLANCO.	7782E WESTINGHOUSE
	LUMINARIA DE EMERGENCIA CERTIFICADA, EN CUMPLIMIENTO CON NFPA-101, CAP. 7, DEBE PROPORCIONAR UNA ILUMINACION MINIMO EN MENOR A 10 LUX EN CUALQUIER PUNTO NO MENOS DE 1 LUX, MEDIDO A LO LARGO DEL RECORRIDO DEL EGRESO A NIVEL DEL SUELO.	60 LED LUMINARIA
	APAGADOR SENCILLO, 120-277V, 20A, CERTIFICADO, PLACA DE ACERO INOXIDABLE E.U.L, GRADO COMERCIAL, COLOCADO A 1.20M S.N.P.T.	1218 EAGLE
	APAGADOR DOBLE, 120-277V, 20A, CERTIFICADO, PLACA DE ACERO INOXIDABLE E.U.L, GRADO COMERCIAL, COLOCADO A 1.20M S.N.P.T.	271 EAGLE
	CONTROL DE VELOCIDAD PARA ABANICO, 4 VELOCIDADES, A 1.20m S.N.P.T.	WESTINGHOUSE
	TOMACORRIENTE DOBLE, PLAZARIZADO 20A, 120V, NEMA 5-20R, PLACA PARA INTERPERNE CERTIFICADA UL, GRADO COMERCIAL.	877V EAGLE
	CAJA OCTOGONAL, TIPO PESADO CON 8 PREVISTAS DE 100x100x38mm CON TAPA.	EXC78 Y 5A484, RACO
	TUBERÍA DE DATOS CON DIAMETROS INDICADOS EN PLANTA.	

NOTAS A CONSIDERAR:

- [illegible]



Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO	OC 1127986
MONTO	¢ 15,163,023.00
FECHA VISADO CFIA	18/12/2023
CATASTRO	SJ-111111-1111
ÁREA DE TASACIÓN (CFIA)	80 M2
REGISTRADO POR	A-5903
BITACORA	

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 AÑOS, VENCE EL 18/12/2027
(vencimiento aplica sólo a planos constructivos)



SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO	
Extensión de Comedor DIE 2016 79 m²	
CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36550	
INSCRIPCIÓN DE PLANOS TIPO ANTE CFIA	
PROPIETARIO	CÉDULA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA	2-100-042002
DIRECCIÓN	UBICACIÓN
AVENIDA 3 CALLE 1, SAN JOSÉ	PROVINCIA: SAN JOSÉ CANTÓN: SAN JOSÉ DISTRITO: CARMEN
Elaboración de planos y documentos	
ANTEPROYECTO	A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO ENRIQUE IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS FABRICIO
PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO ENRIQUE IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS FABRICIO
ATENCIÓN MUNICIPALIDAD	
Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecución de obra	
No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO MUNICIPAL hasta que se complete el trámite bajo esta leyenda y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica	

