

PLANTA DISTRIBUCIÓN DE TOMACORRIENTES Y VENTILADORES

ESCALA 1:75



PLANTA DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS

ESCALA 1:75

NOTAS GENERALES ELÉCTRICAS

1. Toda la instalación irá en canalización tipo PVC cuando esté oculta y en EMT americano cuando sea expuesta, según diámetros indicados, soportándose en cielos falsos a intervalos no mayores de 0.90m con gazas galvanizadas si es PVC, y a intervalos no mayores de 3 m si es EMT.
2. Todos los bajantes para iluminación se harán con cable #14 THHN en tubería BX de 13 mm Ø y se derivarán de una caja octagonal con su respectiva tapa y conector para BX cuando sea dentro de cielos o espacios ocultos, y con cable TGP 3x14 cuando sea en lugares visibles.
3. Todos los tomacorrientes serán polarizados y estarán conectados a la barra de tierras del tablero eléctrico.
4. No se hará empalmes dentro de la tubería. Para esto, se deberá usar una caja metálica de registro con su respectiva tapa.
5. Todos los empalmes de cables calibre #8 AWG o superior, se deberán hacer con conectores de barril.
6. Toda salida telefónica deberá estar separada al menos 0.30 m de cualquier salida eléctrica.
7. El código de colores para los conductores de potencia será el siguiente:

Circuitos de Iluminación: Fase: Negro
Neutro: Blanco
Retorno: Azul
Tierra: Verde

Circuitos de tomarrientes u otros:
Fases A-B: Rojo y Negro respectivamente
Neutro: Blanco
Tierra: Verde

8. Cualquier salida en pared o cielo se deberá realizar en una caja rectangular u octagonal, según el caso.
9. Todas las cajas de derivación y registro deberán contar con su respectiva tapa, y la distancia entre las mismas no podrá superar 30 m, así como más de dos curvas de 90°.
10. Ninguna lampara podra usarse como caja de conexion o paso de lineas.
11. El medidor deberá instalarse frente a la calle pública, a no más de 2m del límite de propiedad, sobre un elemento de concreto, columna, poste o pared, a no menos de 1.75m S.N.P.T. pero no más de 2.00m S.N.P.T. a centro.
12. La altura de la conduleta botaguas no será menor de 5.00m S.N.P.T
13. Toda la instalacion electrica debera cumplir con lo estipulado en el Codigo Electrico Norteamericano (NEC)
14. Cualquier modificación de la instalación eléctrica que implique un aumento en la carga, debera ser consultado con el profesional responsable del proyecto.
15. El conductor del neutro nunca se interrumpirá
16- Todos los elementos eléctricos utilizados (cable, tomacorrientes, apagadores, balastros, etc) deberán ser U.L Aprobados
17- La cantidad de espacios libres en cada tablero deberán ser los que se indican, por lo que el contratista deberá adquirir tableros que no ocupen espacios ramales para el interruptor principal.
18- El calibre de los conductores de alimentación del tablero podría variar según los requerimientos del proyectos para cumplir con la caída de voltaje máxima permitida.
19- En toda área de Corredores, la iluminación de éstos, al igual que el sistema de iluminación de emergencia y la estación manual de alarma contra incendios, deberán ser contemplados en el diseño de las obras complementarias por el Profesional Diseñador, de acuerdo a las normativas que rigen en cada caso.
20- La ubicación de tableros se hara según cálculos del Ingeniero Eléctrico a cargo de la obra, no debe contabilizarse uno por aula cuando sea más de un aula por pabellón.



DETALLE DE CONEXIÓN A TIERRA
EN CAJAS DE PASO
SIN ESCALA



DETALLE DE CONEXIÓN A TIERRA
EN APAGADORES
SIN ESCALA

NOTA ELÉCTRICA

LA TABLA RESUMEN Y EL DIAGRAMA UNIFILAR ELÉCTRICO, SERÁ PARTE DEL DISEÑO DE CONJUNTO Y Y RESPONSABILIAD DEL DISEÑADOR ELÉCTRICO DESIGNADO.



DETALLE DE MONTAJE LÁMPARA EMERGENCIA

SIN ESCALA

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TBL

# DE CIRCUITO	DESCRIPCIÓN	VOLTAJE (V)	POLOS	BREAKER (A)	CONDUIT (diam. en mm)	CALIBRE CABLE (AWG)	CARGA (VA)	FASE	CAIDA DE TENSION %
1	Tomacorrientes	120	1	15	13	3#12 THHN	1500	A	0.89
2	Tomacorrientes	120	1	15	13	3#12 THHN	1500	B	1.23
3	Tomacorrientes	120	1	15	13	3#12 THHN	1500	A	1.73
4	Tomacorrientes	120	1	15	13	3#12 THHN	1620	B	1.73
5	Iluminación	120	1	15	13	3#12 THHN	600	A	1.57
6	Iluminación	120	1	15	13	3#12 THHN	500	B	1.01
7	Ventiladores	120	1	15	13	3#12 THHN	900	B	1.13
8-12	Espacios libres Previstos						2000	AB	

	CARGA TOTAL (VA) :	10,120
	DEMANDA MAXIMA (VA) :	10,120
	FACTOR DE POTENCIA:	0.95
	FACTOR DE DEMANDA:	1.00
	CORRIENTE DEMANDADA (A):	42

CARGA FASE A: 4600VA

CARGA FASE B: 5520 VA

CAÍDA VOLTAJE ACOMETIDA:

ALIMENTACIÓN: 3 #8 THHN, C: 25 mm ø

TABLERO ELÉCTRICO DE PARCHE, 12 ESPACIOS, MONOFÁSICO, 120/240 V, 3H, N/S, B/T, BARRAS DE 100A, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 50A Y SUPRESOR DE TRASCIENTES DE 60 KA INCORPORADO, CON TAPA, IGUAL O SIMILAR A SQUARE D.

SALIDAS DE TELECOMUNICACIONES DE BASTIDOR 1M
(ADMINISTRACION Y PABELLONES)

SALIDA	PP	FT	PF	SALIDA	PP	FT	PF
1MO1	1 2	T01 D01	1 1	1MO8			8 8
1MO2	1 2	T01 D01	2 2	1MO9			9 9
1MO3	1 2	T01 D01	3 3	1M10			10 10
1MO4	1 2	T01 D01	4 4	1M11			11 11
1MO5	1 2	T01 D01	5 5	1M12			12 12
1MO6	1 2	T01 D01	6 6				
1MO7			7 7				

PP: POSICION EN LA PLACA
FT: FILA DEL PANEL DE PONCHADO (PATCH PANEL)
PT: POSICION EN LA FILA DEL PANEL DE PONCHADO

NOTAS SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO

1. Toda la instalación irá en canalización tipo PVC por piso, y en EMT en pared expuesta. Para ello se deberá utilizar un conector EMT de presión, del mismo diámetro de las tuberías al hacer la transición de PVC a EMT.
2. No se permite más de dos curvas en la tubería sin una caja de registro.
3. En ningún caso los enlaces horizontales podrán tener más de 90 metros de longitud desde el patch panel, hasta el área de trabajo.
4. Se seguirá el estándar de conexión T568B
5. No se permite empalmes de ningún tipo en los enlaces horizontales.
6. El cableado horizontal, conectores RJ-45, patch panel, patch cords, serán categoría 6.
7. La instalación de la red se hará conforme a los estándares ANSI/EIA/TIA últimas versiones.
8. Deberán realizarse las siguientes mediciones de enlace permanente y entregar su respectivo informe:

Mapa de Alabrado
Longitud
Pérdida de Inserción
NEXT
ELFEX
Pérdida de Retorno
Retorno de Propagación
Delay Skew
PSNEXT
PS ELFEXT

10. Las cajas metálicas para las salidas serán de pared gruesa, doble fondo, de 100x100 mm.
11. Toda la red deberá quedar debidamente identificada según el estándar ANSI/EIA/TIA 606A
12. La barra de tierra para telecomunicaciones (TMGB) se instalará de acuerdo al estándar ANSI/EIA/TIA 607A.
13. El radio de curvatura mínimo será de 4 veces el diámetro exterior del cable.
14. La llegada de los cables al bastidor de telecomunicaciones se hará por medio de canasta metálica de 50x100 mm, con los cables debidamente sujetados a la misma.
15. La tubería PVC que viene por piso, deberá conectarse a la canasta con conectores EMT de presión, de diámetro adecuado, o con algún otro elemento que evite el daño de los cables.



DIAGRAMA UNIFILAR TELECOMUNICACIONES (ADMINISTRACIÓN Y PABELLONES) SIN ESCALA

SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA

	Tomacorriente doble polarizado, con conector de tierra, 120V, 15A, grado comercial, colocado a 0,30 m S.N.P.T., igual o similar a Cooper Wiring Devices.
	Tomacorriente doble polarizado, con conector de tierra, 120V, 15A, grado comercial, colocado a 2,40 m S.N.P.T., igual o similar a Cooper Wiring Devices.
$	Apagador sencillo, 120V, 15A, tipo palanca, grado comercial, colocado a 1,20 m S.N.P.T., igual o similar a Cooper Wiring Devices.
$a,b	Apagador doble, 120V, 15A, tipo palanca, grado comercial, colocado a 1,20 m S.N.P.T., igual o similar a Cooper Wiring Devices.
	Control de velocidad para abanico, 4 velocidades, colocado a 1,20 m S.N.P.T. igual o similar almodelo 77872 de Sylvania.
	Salida doble para cableado estructurado, con placa y conector RJ-45 Cat. 6, colocada a 0,30 m S.N.P.T.
	Salida doble para cableado estructurado, con placa y conector RJ-45 Cat. 6, colocada a 2,40 m S.N.P.T. Para equipo Wireless
	Luminaria tipo flourescente, 120V, 2 tubos T8, balastro electrónico, 58 W, para colocar de parche, igual o similar al modelo 408-EO-48-2 (2x4) de Sylvania, con difusor cuadriculado blanco.
	Luminaria para sobreponer, 120 V, con fluorescente ahorrador de energía de 25 W, base E27 con protección para vandalismo, IP-65, igual o similar al modelo 188018SA-1ALU de Sylvania
	Luminaria de emergencia, 120V, autonomía de 90 min, 10 lux promedio, según NFPA 101, colocada a 2,40 m S.N.P.T., modelo igual o similar a E-40 de Sylvania
	Ventilador industrial de 142 cm (56"), para cielo raso de 5 velocidades, 120 V, color blanco, similar a: WESTINGHOUSE T-85, NIPPON AMÉRICA, SANYO o superior.
TBL	Tablero electrico para colocar de parche, según descripcion en planos , colocado a 2,00 m S.N.P.T. a nivel superior, modelo igual o similar a Square D.
	Tubería de iluminación, con número de hilos indicados.
	Tubería de tomacorrientes, con número de hilos indicados.
	Tubería de ventiladores, con número de hilos indicados.

cfia
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO OC 879743
MONTO ¢ 34,130,000.00
FECHA VISADO CFIA 25/06/2019
CATASTRO 5J-000000.000-0
TAMAÑO 144 M2
REGISTRADO POR BITACORA A-8333

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 AÑOS, VENCE EL 25/06/2023
(vencimiento aplica sólo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO	
BIBLIOTECA 144m2 DIEE 2012	
CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36550	
INSCRIPCIÓN DE PLANOS TIPO ANTE CFIA	
PROPIETARIO	CÉDULA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO - MEP	2100042002
DIRECCIÓN	UBICACIÓN
NO SE INDICA DIRECCIÓN EXACTA PORQUE PUEDE SER CONSTRUIDO EN CUALQUIER PARTE DEL PAÍS	PROVINCIA: SAN JOSE CANTÓN: SAN JOSÉ DISTRITO: CARMEN
PLANOS Y DOCUMENTOS	
ANTEPROYECTO	A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS JORGE
PLANOS Y ESPECIFICACIONES	IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
	A-8333 SANABRIA GARCIA-SALAS JORGE
	IE-11609 BLANCO URBINA GUSTAVO
	IME-18333 SANCHEZ UREÑA TATIANA VERONICA

ATENCIÓN MUNICIPALIDAD

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecución de obra

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO MUNICIPAL hasta que se complete la información bajo esta leyenda y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica

mep
Ministerio
de Educación Pública

DIEE
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

PROYECTO :

BIBLIOTECA DIEE
144 m² - 2012

PROVINCIA	CANTÓN	DISTRITO

PROPIETARIO :

EQUIPO DE DISEÑO Y DIBUJO:
COMISIÓN REVISORA DE PLANOS DIEE
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION

PROFESIONAL RESPONSABLE DISEÑO
ING. TATIANA SÁNCHEZ UREÑA
ÁREA ELECTROMECÁNICA
FIRMA _____ N° REGISTRO IME.18333

ING. GUSTAVO BLANCO URBINA
ÁREA ELÉCTRICA
FIRMA _____ N° REGISTRO IE-11609

PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCIÓN TÉCNICA O EJECUTOR DEL PROYECTO
NOMBRE
FIRMA _____ N° REGISTRO _____

PROFESIONAL RESPONSABLE INSPECCIÓN CIVIL
NOMBRE
FIRMA _____ N° REGISTRO _____

INFORMACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO
PROPIETARIO:
N° CATASTRO:
FOLIO REAL:

CONTENIDO :
- PLANTA ELÉCTRICA DE TOMACORRIENTES
- PLANTA ELÉCTRICA DE LUMINARIAS
- PLANTA ELÉCTRICA DE VENTILACIÓN
- DETALLES, DIAGRAMAS, NOTAS Y TABLEROS

ESCALA	FECHA	LÁMINA	
INDICADAS	JUNIO 2019	5	5