

EMPRESA LOCAL DE SUMINISTRO ELÉCTRICO.

TRANSFORMADOR 120/240 V

CONSULETA

INTERRUPTOR PRINCIPAL TIPO BREAKER 2P-50A NEMA 3R EN PEDESTAL SEGUN COMPAÑIA ELÉCTRICA

2 # 6 THHN AWG (FASES)
1 # 6 THHN AWG (NEUTRO)
1 X .32 mm DIÁMETRO (EMT)

2 # 6 THHN AWG (FASES)
1 # 6 THHN AWG (NEUTRO)
1 # 6 THHN AWG (TIERRA)
1 X 1 C. 32 mmØ PVC SCH40)
(SUBTERRÁNEO Y PROTEGIDO).

1 # 8 DESNUDO.

50A.

TCM

NOTA:
DEJAR COLAS DE CONEXION CON LARGO MÍNIMO DE 10 CM
LOS BORNES DE CONEXION DEBEN CUBRIRSE CON DOS CAPAS DE CINTA AISLANTE DIELECTRICA SIMILAR A SUPER 33+ DE 3M

TUBERIA EMIT UL

CAJA RECTANGULAR

RETORNO CABLE "AZUL"


FASE "TROUO O NEGRO"

CONECTOR EMIT DE PRESION TUBERIA ELECTRICA

CONECTORES PARA EMPALME

PIEDRA A TIERRA

TIERRA
CABLE "VERDE"
RETORNO
CABLE "AZUL"
FASE
CABLE "TROUO O NEGRO"

[illegible]